



Экспликация помещений			
Номер пом.	Наименование	Площадь м2	Кат. пом.
1	Машинный зал	109,6	

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ТУ 3464-001-566250002	Труба гибкая гофрированная с зондом	53,0	
	-2001	-Ду16,7мм, IP55		
2	СТА10D-СТ16-K41-100	Держатель с защелкой и дюбелем СТ	60	

Обозначение	Наименование
	Отборное устройство, первичный измерительный прибор или датчик, встраиваемый в технологическое оборудование
	Прибор, соединительные коробки, электроаппаратура и другое оборудование, устанавливаемое вне щитов.
	Проводка уходит на более высокую или более низкую отметку, охватываемую данным планом.
	Коробки проходные
	Импульсные трубки, отборные устройства по давлению

- ПРИМЕЧАНИЕ:
- Позиции монтируемых приборов и аппаратуры, а так же нумерация и типы кабелей и труб соответствует схеме внешних соединений 02-26-12-АТС, лист 4. и функциональной схеме 02-26-12-АТС, лист 2.
 - Под полкой линии-выноски позиций указаны монтажные изделия и материалы.
 - В прямоугольниках указаны номера труб и кабелей.
 - Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить согласно строительным нормам и правилам СНиП-3.05.07-85.
 - Прокладку трасс уточнить при монтаже.
 - Для подключения кабеля к датчикам предусмотрен запас кабеля 100мм. Для ввода кабелей в щит до клемников ХТ предусмотрен запас кабеля 400мм

Согласовано				
Изм.	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. №
Инв. № подл.				

02-26-12-АТС						
МУП "Екатеринбургэнерго"						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Печунова					Центральный тепловой пункт по ул. Белинского, 1816 в г. Екатеринбург. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования
Проверил	Суровикин					
Н.контр.	Кокотеев					План расположения оборудования
				Стация	Лист	Листов
				Р	6	
				ООО "Компания Ярстрой"		