Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 Теплообменник пластинчатый разборный	TL6-BFG		Alfa-laval	шт.	2	366,0	с ответными фланцами
	для системы ГВС; Q=0,887 Гкал/ч; 123 пластины							"Акватерм" т. (343)345-27-08
2	2 Грязевик вертикальный под приварку	23800147	036-0198		шт.	2	184,0	"Сантехкомплект" т.(343)369-40-00
	Ру=1,6 МПа, Тмакс=150ºС, Ду=200 мм							
3	3 Клапан седельный регулирующий проходной	VFM2	065B3500	"DANFOSS"	шт.	1		
	Ру=1,6 МПа, Тмакс=150ºС, Kvs=63,0 м3/ч, Ду=65 мм							
	с редукторным электроприводом, N=16,1 Вт	AME 655	082G3443	"DANFOSS"	шт.	1	5,3	1x230 В, 50 Гц
4	4 Клапан предохранительный муфтовый	"VALTEC"	VT.1831	"VESTA"	шт.	2	0,4	"Элита" т.(343)264-19-41
	Ру=1,6 МПа, Тмакс.=180ºС, Рср.=10,0 бар., Ду=15 мм							
5	5 Фильтр сетчатый фланцевый со сливной пробкой	IS16F		"Компания АДЛ"	шт.	2	30,1	
	Ру=1,6 МПа, Тмакс.=300ºС, Ду=100 мм							
6	6 Затвор дисковый поворотный с рукояткой	"TECOFI"	VP3448-02-03		шт.	11	6,4	
	Ру=1,6 МПа, Тмакс.=150ºС, Ду=100 мм							
	7 Кран шаровой полнопроходной муфтовый, Тмакс.=150ºС:	"STC-IDRO"	Арт. 1501	"STC"				"Сантехкомплект" т.(343)369-40-00
7	Ру=5,0 МПа, Ду=15 мм				шт.	10	0,2	
8	Ру=4,0 МПа, Ду=25 мм				шт.	6	0,4	
9	8 Гидрофлоу, С-100, Ду=80 мм			"Hydropath"	шт.	1		ООО"Гидрофлоу" т.(343)216-11-55
10	9 Холодильник одноточечный отбора проб	"Корал"			шт.	1	8,0	ООО"Корал" т.(343)365-82-76
	10 Кран трехходовой для манометра	RM-MM	G1/2"	"ROSMA"	шт.	15		"Акватерм" т.(343)345-27-08
	Ру=1,6 МПа, Тмакс.=150ºС, Ду=15 мм							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Кожевникова			
Проверил		Суровикин			
Н.контр.		Кокотеев			
ГИП		Радостева			

02-27-12-ТС.С

МУП "Екатеринбургэнерго"

Центральный тепловой пункт по ул. Белинского, 256а в г. Екатеринбурге. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "Компания Ярстрой"