

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ (окончание)

Позиция по ген-плану	Наименование потребителя	Расчетный тепловой поток, МВт (Гкал/ч)				
		Отопление	Вентиляция	Горячее водоснабжение	Технологические нужды	Всего
	Администрация, ул. Белинского, 258	0,009 (0,008)	—	0,002 (0,002)	—	0,011 (0,010)
	Жилой дом, ул. Белинского, 258	0,159 (0,137)	—	0,175 (0,150)	—	0,333 (0,287)
	Склад ОМТС	0,079 (0,068)	—	0,005 (0,004)	—	0,084 (0,072)
	Управление-арендатор	—	—	—	—	—
	Штаб-арендатор	—	—	—	—	—
	Итого:	1,917 (1,650)	—	1,032 (0,887)	—	2,949 (2,537)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	02-27-12-ТС						Лист
									1.11
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				