

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ (окончание)

Позиция по ген-плану	Наименование потребителя	Расчетный тепловой поток, МВт (Гкал/ч)				
		Отопление	Вентиляция	Горячее водоснабжение	Технологические нужды	Всего
	Жилой дом, ул. Сибирка, 32	—	—	0,042 (0,036)	—	0,042 (0,036)
	Жилой дом, ул. Сибирка, 34	0,100 (0,086)	—	0,169 (0,146)	—	0,269 (0,232)
	Жилой дом, ул. Сибирка, 36	0,100 (0,086)	—	0,135 (0,116)	—	0,235 (0,202)
	Администрация, ул. Сибирка, 43	0,181 (0,156)	—	0,070 (0,060)	—	0,251 (0,216)
	Итого	3,658 (3,146)	0,055 (0,047)	4,353 (3,743)	—	8,066 (6,936)
Перспективные потребители						
	Перспективные здания ТУ №3763 от 06.08.12	0,105 (0,090)	0,116 (0,100)	0,046 (0,040)	—	0,267 (0,230)
	Перспективные здания ТУ №3764 от 06.08.12	0,070 (0,060)	0,116 (0,100)	0,046 (0,040)	—	0,232 (0,200)
	Всего	3,833 (3,296)	0,287 (0,247)	4,445 (3,823)		8,565 (7,366)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<div>04-55-12-ТС</div>						Лист
									1.11
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				