| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 Теплообменник пластинчатый разборный на 1 ступень | M10-MFG | | Alfa-laval | шт. | 2 | 452,0 | с ответными фланцами |
| | системы ГВС; Q=0,746 Гкал/ч; 58 пластин | | | | | | | "Акватерм" т. (343)345-27-08 |
| 2 | 2 Теплообменник пластинчатый разборный на 2 ступень | M10-BFG | | Alfa-laval | шт. | 2 | 446,0 | с ответными фланцами |
| | системы ГВС; Q=0,436 Гкал/ч; 58 пластин | | | | | | | "Акватерм" т. (343)345-27-08 |
| 3 | 3 Клапан седельный регулирующий проходной | VFM2 | 065B3502 | "DANFOSS" | шт. | 1 | | |
| | Ру=1,6 МПа, Тмакс=150ºС, Kvs=160,0 м3/ч, Ду=100 мм | | | | | | | |
| | с редукторным электроприводом, N=16,1 Вт | AME 655 | 065Z7020 | "DANFOSS" | шт. | 1 | | 1x230 В, 50 Гц |
| 4 | 4 Клапан предохранительный муфтовый | "VALTEC" | VT.1831 | "VESTA" | шт. | 4 | 0,4 | |
| | Ру=1,6 МПа, Тмакс.=180ºС, Рср.=10,0 бар., Ду=15 мм | | | | | | | |
| | 5 Фильтр сетчатый фланцевый со сливной пробкой | IS16F | | "Компания АДЛ" | | | | |
| 5 | Ру=1,6 МПа, Тмакс.=300ºС: Ду=80 мм | | | | шт. | 1 | 21,6 | |
| 6 | Ду=125 мм | | | | шт. | 1 | 48,3 | |
| 7 | Ду=200 мм | | | | шт. | 2 | 109,8 | |
| | 6 Затвор дисковый поворотный межфланцевый AKW | | | "BROEN" | | | | "Сантехкомплект" т.(343)369-40-00 |
| 8 | Ру=1,6 МПа, Тмакс.=200ºС: Ду=100 мм | | | | шт. | 8 | 17,0 | |
| 9 | Ду=150 мм | | | | шт. | 8 | 30,0 | |
| 10 | Ду=200 мм | | | | шт. | 4 | 45,0 | |
| | 7 Кран шаровой полнопроходной муфтовый, Тмакс.=150ºС: | "STC-IDRO" | Арт. 1501 | "STC" | | | | |
| 11 | Ру=5,0 МПа, Ду=15 мм | | | | шт. | 12 | 0,2 | |
| 12 | Ру=4,0 МПа, Ду=25 мм | | | | шт. | 8 | 0,4 | |
| 13 | 8 Гидрофлоу, С-100, Ду=125 мм | | | "Hydropath" | шт. | 1 | | ООО"Гидрофлоу" т.(343)216-11-55 |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Кожевникова | | | |
| Проверил | | Суровикин | | | |
| Н.контр. | | Кокотеев | | | |
| ГИП | | Радостева | | | |

04-55-12-ТС.С

МУП "Екатеринбургэнерго"

Центральный тепловой пункт по ул. Верстовая, 4а в г. Екатеринбурге. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 5 |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "Компания Ярстрой"