Обозначение кабеля	Трасса		Проход через				Кабель					
			Лоток, труба, короб				По проекту			Проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Размер, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
1	Вводной распределительный щит	Щит учета и регулирования	1	Ø16	15,5		ВВГнг	3х2,5	16,0			
	(питание ЩРТП)	теплового пункта (ЩУиРТП)										
2	Щит регулирования	Гидрофлоу С-100	К1	80 х 80	6,0		ВВГнг	3х2,5	9,5			
	теплового пункта (ЩРТП)	на ХВС Ду80	1	Ø16	3,0							
3	Щит учета и регулирования	Преобразователь расхода	К1	80 х 80	4,0		РК-50	2хРК-50	6,5			
4	теплового пункта (ЩУиРТП)	подача ГВС (FE поз. 1-1)	1	Ø16	2,0		ПВ	1х1,5	6,5			
5	Щит учета и регулирования	Датчик температуры	К1	80 х 80	5,0		МКЭШ	5х0,75	7,5			
	теплового пункта (ЩУиРТП)	подача ГВС (TE поз. 2-1)	1	Ø16	2,0							
6	Щит учета и регулирования	Датчик давления	К1	80 х 80	5,0		МКЭШ	3х0,75	7,5			
	теплового пункта (ЩУиРТП)	подача ГВС (PT поз. 3-1)	1	Ø16	2,0							
7	Щит учета и регулирования	Преобразователь расхода	К1	80 х 80	6,2		РК-50	2хРК-50	8,2			
8	теплового пункта (ЩУиРТП)	циркуляция ГВС (FE поз. 2-1)	1	Ø16	1,5		ПВ	1х1,5	8,2			
9	Щит учета и регулирования	Датчик температуры	К1	80 х 80	6,2		МКЭШ	5х0,75	8,2			
	теплового пункта (ЩУиРТП)	циркуляция ГВС (TE поз. 2-2)	1	Ø16	1,5							
10	Щит регулирования	Регулирующий клапан	К1	80 х 80	5,2		МКШ	4х1,5	7,0			
	теплового пункта (ЩУиРТП)	на ГВС Ду100 (поз. 6-2)	1	Ø16	2,0							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Лоток перфорированный 80х80 L 3000, поз. К1
2. Труба гофрированная, ПВХ, поз. 1.

Кабельный журнал выполнен в соответствии с схемой внешних соединений части 04-55-12-АТС лист 4

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Печунова			
Проверил		Суровикин			
Н.контр.		Кокотеев			
ГИП		Радостева			

04-55-12-АТС.КС

МУП "Екатеринбургэнерго"

Центральный тепловой пункт по ул. Верстовая, 4а в г. Екатеринбурге. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования	Стадия	Лист	Листов
	Р		1
Кабельный журнал	ООО "Компания Ярстрой"		