







УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ								
Наименование				Обозначение				
<u>Условные обозначения и изображения</u>								
<u>выполнены по ГОСТ</u>								
ГОСТ 2.781-96, ГОСТ 2.782-96, ГОСТ 21.205-93								
ГОСТ 21.206-93, ГОСТ 21.605-82								
<u>Дополнительные обозначения и изображения</u>								
Граница проектирования								
Теплообменник								
Место установки датчика температуры								
Клапан регулирующий с электроприводом								
Устройство Гидрофлоу								
Воздушник								
Подающий и обратный трубопровод				T1, T2				
магистральной тепловой сети, T=115/70°C								
Подающий и обратный трубопровод квартальной				T11, T21				
тепловой сети системы отопления, T=95/70°C								
Подающий и обратный трубопровод квартальной сети				T3, T4				
системы горячего водоснабжения, T=65/40°C								
Водопровод хозяйственно-питьевой, T=5°C				B1				
Трубопровод дренажный безнапорный				T96				
Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
				04-55-12-АТС		Лист		
						1.3		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			