

ЗОНА	ОБОЗНАЧЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ШТ	ПРИМЕЧАНИЕ
		<u>ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ</u>		
TE	2-1, 2-2	Термопреобразователь сопротивления медный гр.50М, ТСМ-Метран-203-02(-50..150) 50М-В-4х-120мм с защитной гильзой 015-25МПа-120мм-12Х18Н10Т	2	
FE,	1-1	Ультразвуковой преобразователь расхода УПР Ду80	1	
FE,	1-2	Ультразвуковой преобразователь расхода УПР Ду50	1	
FTR	1-3	Эл. блок двухканальный US800-20-Ду080/050-10/10-Р US800.421364.001ТУ (G1=0,8-100м3/ч, G2=0,5-85 м3/ч)	1	
FTR	3-1	Преобразователь давления МЕТРАН-55ДИ Ризб=0..1,6МПа, выход. сигнал 4...20мА.	1	
TPFGIR	4-1	Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-19-06 Т10.00.60-6	1	
CAIR	4-2	Панель клавиатуры и дисплея ПКД-96	1	
RT	4-3	Адаптер связи А98	1	
RRT	4-4	Устройство приема-передачи данных GSM-модем FARGO MAESTRO 100 с антенной и интерф. кабель	1	
TIRYC	6-1	Регулятор МИР-103 Блок питания БП-63	1 2	
	6-2	Клапан регулирующий седельный VFM2 Ду100 с исполни- тельным механизмом АМЕ 655 ~230V; N=16,1 ВА	1	учт. в разд. 04-55-12-ТС
	7-1	Противонакипное устройство Гидрофлоу С-100	1	учт. в разд. 04-55-12-ТС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 2.2
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	04-55-12-АТС			