


ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ГРАФИК



Гидравлический расчет трубопроводов системы горячего водоснабжения
в неотапительный период от ЦТП по ул.О.Кошевого, 42а

№ участка	Расход сетевой воды, т/ч	Условный проход, мм	Длина участка трубопровода,м			Скорость воды, м/с	Потеря давления		Суммарная потеря давления от ЦТП, м.в.ст.	Коэф.α1
			фактическая	Эквивалентная местным сопротивлениям, м	Приведенная, м		Удельная на трение, кгс/м2*м	На участке, м.в.ст		
Т3=65°С										
1	22,1	150	34,0	20,4	54,4	0,36	1,15	0,06	0,06	0,6
2	19,5	150	61,0	36,6	97,6	0,32	0,90	0,09	0,15	0,6
3	16,9	150	60,0	36	96	0,28	0,67	0,06	0,21	0,6
4	15,4	100	155,0	93	248	0,57	4,81	1,19	1,41	0,6
5	14,4	150	116,0	69,6	185,6	0,24	0,49	0,09	1,50	0,6
6	11,7	100	105,0	63	168	0,43	2,76	0,46	1,96	0,6
7	9,8	100	118,0	70,8	188,8	0,36	1,94	0,37	2,33	0,6
8	5,5	65	55,0	33	88	0,48	5,96	0,52	2,85	0,6

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

07-26-12-ТС

Лист
1.10