

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ

Позиция по ген-плану	Наименование потребителя	Расчетный тепловой поток, МВт (Гкал/ч)				
		Отопление	Вентиляция	Горячее водоснабжение	Технологические нужды	Всего
	Администрация, ул. О.Кошевого, 34	—	—	0,010 (0,009)	—	0,010 (0,009)
	Жилой дом, ул. О.Кошевого, 36	—	—	0,260 (0,224)	—	0,260 (0,224)
	Администрация, ул. О.Кошевого, 38	—	—	0,004 (0,004)	—	0,004 (0,004)
	Жилой дом, ул. О.Кошевого, 40	—	—	0,249 (0,214)	—	0,249 (0,214)
	Администрация, ул. О.Кошевого, 42	—	—	0,067 (0,058)	—	0,067 (0,058)
	Жилой дом, ул. О.Кошевого, 44	—	—	0,258 (0,222)	—	0,258 (0,222)
	Жилой дом, ул. О.Кошевого, 46	—	—	0,312 (0,268)	—	0,312 (0,268)
	Администрация, ул. Походная, 54а	—	—	0,123 (0,106)	—	0,123 (0,106)
	Жилой дом, ул. Походная, 66	—	—	0,430 (0,370)	—	0,430 (0,370)
	Жилой дом, ул. Походная, 68	—	—	0,419 (0,360)	—	0,419 (0,360)
	Жилой дом, ул. Походная, 70	—	—	0,369 (0,318)	—	0,369 (0,318)
	Жилой дом, ул. Походная, 72	—	—	0,466 (0,401)	—	0,466 (0,401)
	Администрация, ул. Походная, 72	—	—	0,001 (0,001)	—	0,001 (0,001)
	Жилой дом, ул. Шишимская, 24	0,595 (0,512)	—	0,565 (0,486)	—	1,160 (1,001)
	Жилой дом, ул. Шишимская, 26	0,595 (0,512)	—	0,589 (0,506)	—	1,184 (1,018)
	Жилой дом, ул. Шишимская, 28	0,595 (0,512)	—	0,500 (0,430)	—	1,095 (0,942)
	Итого:	1,785 (1,536)	—	4,625 (3,977)	—	6,410 (5,513)

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

07-26-12-ТС

Лист
1.13