Обозначение кабеля	Трасса		Проход через				Кабель					
			Лоток, труба, короб			Протяжной ящик N	По проекту			Проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Размер, мм	Длина, м		Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м
1	Вводной распределительный щит	Щит регулирования	1	Ø16	20,0		ВВГнг	3х2,5	20,5			
	(питание ЩРТП)	теплового пункта (ЩРТП)										
2	Щит регулирования	Датчик температуры	1	Ø16	5,0		МКЭШ	5х0,75	5,5			
	теплового пункта (ЩРТП)	наружного воздуха (ТЕ поз. 6-1)										
3	Щит регулирования	Датчик температуры подачи	К1	80 х 80	20,0		МКЭШ	5х0,75	23,5			
	теплового пункта (ЩРТП)	теплосети (ТЕ поз. 6-2)	1	Ø16	3,0							
4	Щит регулирования	Датчик температуры обратки	К1	80 х 80	21,5		МКЭШ	5х0,75	25,0			
	теплового пункта (ЩРТП)	в теплосеть (ТЕ поз. 6-3)	1	Ø16	3,0							
5	Щит регулирования	Датчик температуры на	К1	80 х 80	22,2		МКЭШ	5х0,75	25,7			
	теплового пункта (ЩРТП)	систему отопления (ТЕ поз. 6-4)	1	Ø16	3,0							
6	Щит регулирования	Регулирующий клапан	К1	80 х 80	24,5		МКШ	4х1,5	27,0			
	теплового пункта (ЩРТП)	на отопление Ду80 (поз. 6-7)	1	Ø16	2,0							
7	Щит регулирования	Датчик температуры	К1	80 х 80	11,6		МКЭШ	5х0,75	16,0			
	теплового пункта (ЩРТП)	подача ГВС (ТЕ поз. 6-5)	1	Ø16	4,0							
8	Щит регулирования	Регулирующий клапан	К1	80 х 80	14,0		МКШ	4х1,5	16,5			
	теплового пункта (ЩРТП)	на ГВС Ду80 (поз. 6-8)	1	Ø16	2,0							
9	Щит регулирования	Гидрофлоу С-100	К1	80 х 80	1,4		ВВГнг	3х2,5	4,9			
	теплового пункта (ЩРТП)	на ХВС Ду80	1	Ø16	3,0							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Лоток перфорированный 80х80 L 3000, поз. К1
2. Труба гофрированная, ПВХ, поз. 1.

Кабельный журнал выполнен в соответствии с схемой внешних соединений части 07-26-12-АТС лист 4

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Печунова			
Проверил		Суровикин			
Н.контр.		Кокотеев			
ГИП		Радостева			

07-26-12-АТС.КС

МУП "Екатеринбургэнерго"

Центральный тепловой пункт по ул. О. Кошевого, 42а в г. Екатеринбурге. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Кабельный журнал

ООО "Компания Ярстрой"