

Экспликация помещений

Номер пом.	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.
1	Машинный зал	389,5	

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
1	К1	Лоток перфорированный 80х80 L 3000	25,0	м
		ДКС с крышкой с заземлением осн. 80		
2	ТУ 3464-001-566250002	Труба гибкая гофрированная с зондом	45,0	м
	-2001	-Ду16,7мм, IP55		
3	СТА10D-СТ16-К41-100	Держатель с защелкой и дюбелем СТ	30	
4		Консоль крепежная ML 200х100	12	

Обозначение	Наименование
	Отборное устройство, первичный измерительный прибор или датчик, встраеваемый в технологическое оборудование
	Прибор, соединительные коробки, электроаппаратура и другое оборудование, устанавливаемое вне щитов.
	Проводка уходит на более высокую или более низкую отметку, охватываемую данным планом.
	Коробки проходные
	Импульсные трубки, отборные устройства по давлению

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Позиции монтируемых приборов и аппаратуры, а так же нумерация и типы кабелей и труб соответствует схеме внешних соединений 07-26-12-АТС, лист 4. и функциональной схеме 07-26-12-АТС, лист 2.
2. Под полкой линии-выноски позиций указаны монтажные изделия и материалы.
3. В прямоугольниках указаны номера труб и кабелей.
4. Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить согласно строительным нормам и правилам СНиП-3.05.07-85.
5. Прокладку трасс уточнить при монтаже.
6. Для подключения кабеля к датчикам предусмотрен запас кабеля 100мм. Для ввода кабелей в щит до клемников ХТ предусмотрен запас кабеля 400мм

За отм. 0,000 принята отметка чистого пола машинного зала.

						07-26-12-АТС	
						МУП "Екатеринбургэнерго"	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Печунова				Центральный тепловой пункт по ул. О. Кошевого, 42а в г. Екатеринбурге. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Проверил		Суровикин					
Н.контр.		Кокотеев				План расположения оборудования	ООО "Компания Ярстрой"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2