Место	Распредилительный щит ЦТП	Стена здания	Т1 Подающий тр-д из теплосети	Т2 Обратный тр-д в теплосеть	Т11 Подающий тр-д системы отопления	Т2 Обратный тр-д в теплосеть	Т3 Подающий тр-д ГВС	Т2 Обратный тр-д в теплосеть	В1 Водоповод
Параметр	ПИТАНИЕ щита ЩРТП	Температура нар. воздуха	Температура	Температура	Температура	Регулирующий клапан клапан на отопление	Температура	Регулирующий клапан клапан на ГВС	Гидрофлоу С-100
Позиция	1P 6A~220V, 50Гц	поз. 6-1	поз. 6-2	поз. 6-3	поз. 6-4	поз. 6-7 (Ду80)	поз. 6-5	поз. 6-8 (Ду80)	



1. Длины кабелей до датчиков и регулирующих устройств уточнить по месту.
2. Экраны кабелей заземлить на общую точку заземления щитов.
3. План прокладки кабельных трасс см. чертеж 07-26-12-АТС лист 6.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Печунова			
Проверил		Суровикин			
Н.контр.		Кокотеев			

07-26-12-АТС

МУП "Екатеринбургэнерго"

Центральный тепловой пункт по ул. О. Кошевого, 42а в г. Екатеринбурге. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования	Стадия	Лист	Листов
	Р	4	2
Схема внешних соединений	ООО "Компания Ярстрой"		