

4.4. Состояние кабелей и проводов перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме осмотра должна быть проверена целостность изоляции жил. Линейная часть должна соответствовать требованиям "Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения" ВСН 600-81, "Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений связи" ВСН 116-87 Минсвязи СССР и "Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей". Питающие линии следует выполнять проводами и кабелями в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, СП 5.13130.2009 и техническими условиями на них.

4.5. Наладка систем проводится после монтажа или ремонта систем, а также по техническому состоянию с целью обеспечения их работоспособности.

Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85.

4.6. ТС по окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы. После приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию, монтажно-наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.

5. Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1. К эксплуатации и техническому обслуживанию допускаются лица прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями РД ЭО 0176 - 2000; СанПин 2.6.1.24-03; СП 2.6.1.27-2000

5.2. В процессе эксплуатации следует:

- обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;
- обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01;
- при проведении ремонтных работ не допускать применения изделий и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.

5.3. Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния в соответствии с РД 25 964-90.

5.4. Проведение ТО и ППР должно осуществляться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и лицензию МЧС России на "Монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты".

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	Инд. №подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №		001-09.2012-ПС-СО		Лист
												1.6