

К					Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, единицы кг	Примечание	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					13 *	Оповещатель охранно-пожарный речевой	Соната-3	437243	ООО "Элтех-сервис"	шт	12			
							ТУ 4372-025-56433581-2010		г. Омск					
					14	Автоматический выключатель, 6А			ГП "Электроаппарат"	шт	1			
					15	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч	АКБ-7А/ч		НВП "Болид" г. Королев	шт	3			
							ФИАШ.435110.008 ТУ							
						2. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
					16 *	Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий для систем	КПСЭнг FRLS		ООО НПП "Спецкабель"	м	1700		в т.ч. запас 10%	
						противопожарной защиты, числом и сечением жил: 1х2х0,75	ТУ 16.K99-036-2007		г. Москва					
					17 *	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией,	ВВГнг FRLS	352122	ЗАО "Уралкабель"	м	10		в т.ч. запас 10%	
						числом и сечением жил: 3х1,5 - 0,66	ГОСТ 16442-80*		г.Екатеринбург					
					18 *	Шнур гибкий со скрученными жилами с ПВХ изоляцией и в оболочке	ШВВП	355333	PERC	м	5		в т.ч. запас 10%	
						плоский, числом и сечением жил: 2х0,75	ГОСТ 7399-97		г.С-Петербург					
						3. МАТЕРИАЛЫ								
					19	Коробка разветвительная	УК-2П				шт	40		
							ТУ 45-86.6е0.362.017							
					20	Кабель-канал	40х16				м	600		
					21	Подрозетник под УК-2П	ПВХ				шт	40		
					22	Коробка под автоматический выключатель "Elfo" 2-х местная			"Elfo", г. Москва	шт	1			
				23	Аккумуляторный отсек				шт	1				
				24	Сталька 1мм				шт	1				
									м	1000		в т.ч. запас 10%		
	Взаим. инв.№													
	Подпись и дата													
	Инв. Неподл.													
													Лист	
													2	

						001–09.2012–ПС–СО.С							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата								