

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План ТК-2






Схема расположения элементов перекрытия



1-1



- 1 За условную отметку 0,000 принят уровень земли, что соответствует абсолютной отметке 250,56.
- 2 После монтажа перекрытия швы между плитами зачеканить цементным раствором марки 50 и обмазать битумом.
- 3 Металлоконструкции покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.10.426-79 по грунтовке ГФ 021.
- 4 Технологическую часть камеры см. черт. 07-08-12-ТС лист 9.
- 5 Раскладка стеновых блоков по А, Б, В, Г и спецификация - на листе 9.

						07-08-12-АС		
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от т. "А" у д/с по ул. Бисертская, 111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103 от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12; от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист
Разработал	Батуро						Р	8
Проверил	Папсуева					Камера ТК-2. План. Разрез 1-1. Схема расположения элементов перекрытия	ООО "Компания Ярстрой"	
Н.контр.	Кокотеев							