Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Тепловая сеть от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16							
	1 Кран шаровой стальной	"BALLOMAX"		"BROEN"				"Акватерм" т.(343)345-27-08
	Ру4,0 МПа, Тмакс.=200ºС, Ду 15 мм		КШТ 60.102.015		шт.	1	0,80	Воздушник
	2 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные							
	по ГОСТ 8734-75 марка стали В 20 ГОСТ 8733-74, Ф24х2,5				м	1,0	1,33	Ду=15 мм
	3 Труба Изопрофлекс-А Ру=1,0 МПа, Т=95°С, Ø90/125	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло	м	30,0	2,99	
	4 Пресс-фитинг Ру=1,25 МПа, Т=95°С,	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло	шт.	1	10,40	
	ФС 90х6,0-89х4 АМТ	изм.6			шт.	1	8,40	
	5 Стеновой уплотнитель Ру=1,25 МПа, Т=95°С, 125	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло	шт.	1	–	
		изм.6						
	6 Концевой предохранитель, 90/125	DHEC 2400			шт.	2		
	7 Опора неподвижная хомутовая 89х5,0-Т12.8	4.903-10 в.4			шт.	1	5,2	
	8 Рулонный вибродемпфирующий материал	Пенотерм® НПП ЛЭ		ЗАО "Уралпластик-Н"	м	30,0		т. (343) 311-95-95
	b=1200 мм, δ=10 мм							
	Демонтажные работы							
	Трубопровод из стальных труб, Ду 80 мм				м	30	10,36	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.