

Согласовано

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Раскладка стеновых блоков

по А

по Б

по В

по Г

Условные обозначения

Торец блока

Заделка бетоном кл. В10

Спецификация к схеме расположения элементов ТК-2

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
2	ГОСТ13579-78	ФБС 12.4.6 -т	8	640	
3	ГОСТ13579-78	ФБС 9.4.6 -т	27	470	
ПО4	3.006.1-2.87 в.6	Плита ПО4	2	1530	
КО6	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КО6	2	50	
л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	2	60	
ОП1	3.006.1-2.87 в.2	Опорная подушка ОП1	2	10	
С1	ГОСТ 23279-85	Сетка 4с $\frac{10AIII-200}{10AIII-200}$ 195x215	1	25,9	
ЛМ1	07-08-12-АС. И- ЛМ1	Лестница металлическая ЛМ1	2	22,8	
ПМ2	07-08-12-АС.И- ПМ2	Перемычка металлическая ПМ2	2	54,0	
ПМ3	07-08-12-АС.И- ПМ3	Перемычка металлическая ПМ3	1	57,3	
4	ГОСТ7473-2010	БСГ В10; W4	1,1		М³
5	ГОСТ8267-93	Щебень фр. 20-40	0,9		М³

1 Блоки укладывать на щебеночную подготовку толщиной 100 мм.

2 Поверхности блоков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом на 2 раза.

3 Бетонные блоки укладывать с перевязкой швов на цементном растворе М 50.

4 Работать совместно с листом 8.

07-08-12-АС					
Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от т. "А" у д/с по ул. Бисертская,111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103; от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12; от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Батуро				
Проверил	Папсуева				
Н.контр.	Кокотеев				
Тепловые сети				Стадия	Лист
				Р	9
Камера ТК-2. Раскладка стеновых блоков. Спецификация.				ООО "Компания Ярстрой"	

Формат А3