План ТК-1





-Защитный слой из цементного раствора состава 1:3 -30мм

- Два слоя гнилостойкого рулонного материала
- Выравнивающий слой цементного раствора состава 1:3 по уклону 0...30 мм
- Ж.б. плита перекрытия.

Бетон В 7,5 -100 мм
Щебень - 100 мм

- Щебеночная подготовка -100 мм
- Днище из бетона В 10; W4 -200 мм
- Цементная стяжка по уклону 0...50 мм

к.ж.д. Бисертская, 103

Схема расположения элементов перекрытия



1 За условную отметку 0,000 принят уровень земли, что соответствует абсолютной отметке 250,58.

2 После монтажа перекрытия швы межлу плитами зачеканить цементным раствором марки 50 и обмазать битумом.

3 Металлоконструкции покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.10.426-79 по грунтовке ГФ 021.

4 Технологическую часть камеры см черт. 07-08-12-ТС лист8.

5 Раскладка стеновых блоков по А, Б, В, Г и спецификация - на листе 7.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Батуро			
Проверил		Папсуева			
Н.контр.		Кокотеев			

07-08-12-АС

Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от т. "А" у д/с по ул. Бисертская,111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103 от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12; от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16

Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
	Р	6	
Камера ТК-1. Дренажный колодец ДК2. План. Разрез 1-1.Схема расположения элементов перекрытия	ООО "Компания Ярстрой"		

Формат А3