



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	Полоса 40x4 ГОСТ 103-76* Ст235 ГОСТ 27772-88	Хомут стяжной	1		м
2	Лист 0.8 ГОСТ 19904-90* Ст235 ГОСТ 27772-88	Козырек	0,6		м2
3	Лист 3 ГОСТ 19903-74* Ст235 ГОСТ 27772-88	Фартук	0,094		м2
4	ГОСТ 5915-70*	Гайка М14	4		шт
5	ГОСТ 7798-70*	Болт М14х45	2		шт
6	ГОСТ 5631-79*	Лак БТ-577	0,18		м2

1 Перед укладкой металлические плиты перекрытия и фартуки вокруг труб покрываются с обеих сторон лаком БТ-577 за два раза.

2 Все фальцы осуществляются двойными с промазкой суриком на натуральной олифе (пайка запрещается).

07-08-12-АС

Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети  
от т. "А" у д/с по ул. Бисертская, 111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103;  
от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12;  
от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Батуро					Тепловые сети	Стадия	Лист
Проверил	Папсуева						Р	13
Н.контр.	Кокотеев					Узел1. Проход труб через перекрытие камеры	ООО "Компания Ярстрой"	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.