Профиль тепловой сети от УТ-1 у детского сада по ул. Бисертская,111 до ТК-1



Профиль тепловой сети от ТК-1 до жилого дома по ул. Бисертская,103



Профиль тепловой сети от ТК-1 до ТК у жилого дома по ул. Колхозников, 50



Профили тепловой сети от ТК до жилого дома по ул. Колхозников, 50/16



Профили тепловой сети от ТК-2 до жилого дома по пер. Звонкий, 12



1 Для составления профиля тепловой сети была использована выкопировка с инженерно-топографического плана.

2 Система высот Балтийская.

3 Система координат местная г.Екатеринбурга.

4 План строительных конструкций теплотрассы раздел АС.

5 Сечения по трассе чертеж лист 4.

6 В местах пересечения теплотрассы с подземными коммуникациями земляные работы вести вручную на расстоянии 2м в обе стороны от коммуникации в присутствии представителя соответствующей организации.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Кожевникова			
Проверил		Суровикин			
Н.контр.		Кокотеев			

07-08-12-ТС

Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от т. "А" у д/с по ул. Бисертская,111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103; от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12; от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16

Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
	Р	3	
Профили тепловой сети	ООО "Компания Ярстрой"		

Формат А4х4