

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Раскладка стеновых блоков


по А




по Б



по В



по Г



Условные обозначения



Торец блока



Заделка бетоном кл. В10

Спецификация к схеме расположения элементов ТК-3

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
3	ГОСТ13579-78	ФБС 9.4.6 -т	31	470	
ПО4	3.006.1-2.87 в.6	Плита ПО4	2	1530	
КО6	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КО6	4	50	
л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	2	60	
ОП1	3.006.1-2.87 в.2	Опорная подушка ОП1	2	10	
С1	ГОСТ 23279-85	Сетка 4с $\frac{10AIII-200}{10AIII-200}$ 175x195	1	23,9	
ЛМ1	07-08-12-АС. И- ЛМ1	Лестница металлическая ЛМ 1	2	22,8	
ПМ2	07-08-12-АС.И- ПМ2	Перемычка металлическая ПМ2	2	54,0	
4	ГОСТ7473-2010	БСГ В10; W4	1,0		М <sup>3</sup>
5	ГОСТ8267-93	Щебень фр. 20-40	0,8		М <sup>3</sup>

- 1 Блоки укладывать на щебеночную подготовку толщиной 100 мм.  
2 Поверхности блоков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом на 2 раза.  
3 Бетонные блоки укладывать с перевязкой швов на цементном растворе М 50.  
4 Работать совместно с листом 10.

						07-08-12-АС		
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от т. "А" у д/с по ул. Бисертская,111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103; от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12; от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист
Разработал	Батуро						Р	11
Проверил	Папсуева					Камера ТК-3. Раскладка стеновых блоков. Спецификация.	ООО "Компания Ярстрой"	
Н.контр.	Кокотеев							