

Согласовано

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Тепловая сеть от т. "А" у д/с по ул. Бисертская,111 до ТК-1							
	1 Краны шаровые стальные	"BALLOMAX"		"BROEN"				"Акватерм" т.(343)345-27-08
	Ду 25 мм		КШТ 60.102.025		шт.	2	1,00	
	2 Задвижка стальная литая клиновая фланцевая			"МЗТА"				"Сантехкомплект" т.(343)369-40-00
	Ру=1,6 МПа, Тмакс.=450°С, Ду 80 мм	30с41нж			шт.	1	29,00	
	3 Установка клапана типа "Захлопка"	07-08-12-ТС.Н1			шт.	1	-	
	4 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные							
	по ГОСТ 8732-78 марка стали В 20 ГОСТ 8731-74:							
	Ф32х4				м	9,0	2,76	Ду 25 мм
	Ф76х5				м	2,0	8,76	Ду 65 мм
	Ф89х5				м	3,0	10,36	Ду 80 мм
	Ф108х5				м	6,0	12,70	Ду 100 мм
	5 Труба Изопрофлекс-А Ру=1,25 МПа, Т=95°С, Ø110/145	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло	м	70,0	3,8	
		изм.6						
	6 Фланцы стальные плоские приварные с соединительным	ГОСТ 12820-80						
	выступом, исполнение 1, Ру 1,6 МПа: Ду 80 мм	1-80-16 ст.25			шт.	2	3,71	
	7 Отводы крутоизогнутые:	ГОСТ 17375-2001			шт.	5	0,20	
	90-32х3,5				шт.	1	1,90	
	90-89х5				шт.	1	4,0	
	90-108х6,3				шт.	1		
	8 Пресс-фитинг Ру=1,25 МПа, Т=95°С,	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло				
	ФС 110х6,5-108х5,0 АМТ	изм.6			шт.	1	10,40	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						07-08-12-ТС.С		
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от т. "А" у д/с по ул. Бисертская,111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103; от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12; от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия
Разработал	Кожевникова					Тепловые сети		Р
Проверил	Суровикин							1
								8
Н.контр.	Кокотеев					Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО "Компания Ярстрой"
ГИП	Радостева							