



Согласовано									
			Взам. инв. №						
			Подп. и дата						
			Инв. № подл.						

Узел ввода в здание



2-2(H1,H2,H28)



Спецификация неподвижных опор (расход на 1 шт.)

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
1		Уголок 100х100х7 ГОСТ 8509-93			
		C235 ГОСТ 27772-88			
		L=1000	2	10,8	
2		Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93			
		C235 ГОСТ 27772-88			
		L=1500	2	10,4	

1 Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75
2 Металлоконструкции покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.10.426-79
по грунтовке ГФ 021.

						07-11-12-АС		
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от стены ж.д. по ул. Титова, 22 до УУ в ж.д. по ул. Титова, 26; от ЦТП по ул. Титова, 14 до зд. по ул. Военная, 3; от зд. по ул. Военная, 3 до зд. по пер. Таллинский, 6; от ж.д. по ул. Агрономическая, 23 до ж.д. по ул. Братская, 8		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист
Разработал	Батуро						Р	11
Проверил	Папсуева					Узел ввода в здание Неподвижные опоры Н1,Н2,Н28	ООО "Компания Ярстрой"	
Н.контр.	Кокотеев							