

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.






Схема расположения элементов перекрытия



- 1 За условную отметку 0,000 принят уровень земли, что соответствует абсолютной отметке 264,40.
- 2 После монтажа перекрытия швы между плитами зачеканить цементным раствором марки 50 и обмазать битумом.
- 3 Металлоконструкции покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.10.426-79 по грунтовке ГФ 021.
- 4 Технологическую часть камеры см черт. 07-11-12-ТС лист 14.
- 5 Раскладка стеновых блоков и спецификация - на листе 15.

						07-11-12-АС		
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от стены ж.д. по ул. Титова, 22 до УУ в ж.д. по ул. Титова, 26; от ЦТП по ул. Титова, 14 до зд. по ул. Военная, 3; от зд. по ул. Военная, 3 до зд. по пер. Таллинский, 6; от ж.д. по ул. Агрономическая, 23 до ж.д. по ул. Братская, 8		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист
Разработал	Батуро						Р	14
Проверил	Папсуева					Камера УТ2. Дренажный колодец ДК2. План. Разрез 1-1.Схема расположения элементов перекрытия	ООО "Компания Ярстрой"	
Н.контр.	Кокотеев							