



Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		


3-3(ОП1)




6-6(ОП2)



4-4(ОП2)



8-8(ОП2)



Спецификация опор

Марка	Обозначение	Наименование	ОП1	ОП2	Масса	Примеч
1		Уголок 100x100x7 ГОСТ 8509-93				
		C235 ГОСТ 27772-88				
		L=1600	1	1	17,3	
2		Уголок 75x75x6 ГОСТ 8509-93				
		C235 ГОСТ 27772-88				
		L=630	3		4,3	
		L=500		3	3,5	

- 1 Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75
- 2 Металлоконструкции покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.10.426-79 по грунтовке ГФ 021.
- 3 Схемы расположения опор см. на л.5,6,7, Спецификации см. на л. 3,4.

						07-11-12-АС			
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от стены ж.д. по ул. Титова, 22 до УУ в ж.д. по ул. Титова, 26; от ЦТП по ул. Титова, 14 до зд. по ул. Военная, 3; от зд. по ул. Военная, 3 до зд. по пер. Таллинский, 6; от ж.д. по ул. Агрономическая, 23 до ж.д. по ул. Братская, 8			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Батуро						Р	9	
Проверил	Папсуева								
						Разрезы 3-3,4-4,6-6,8-8. Опоры ОП1,ОП2.	ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев								