Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Тепловая сеть от ЦТП по ул. Просторная,73							
	до нового корпуса дома престарелых							
	1 Кран шаровой стальной, Ру4,0 МПа, Тмакс.=200ºС:	"BALLOMAX"		"BROEN"				"Акватерм" т.(343)345-27-08
	Ду 15 мм		КШТ 60.102.015		шт.	2	0,80	Воздушник
	Ду 25 мм		КШТ 60.102.025		шт.	1	1,00	Спускник
	2 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные				м	1,0	1,33	Ду=15 мм
	по ГОСТ 8734-75 марка стали В 20 ГОСТ 8733-74, Ф24х2,5							
	3 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные							
	по ГОСТ 8732-78 марка стали В 20 ГОСТ 8731-74:							
	Ф32х4				м	1,0	2,76	Ду 25 мм
	Ф108х4				м	7,0	10,30	Ду 100 мм
	Ф219х6				м	2,0	31,50	Ду 200 мм
	4 Труба Изопрофлекс-А, Ру=1,0 МПа, Т=95°С, Ø110/145	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло	м	55,0	3,80	
		изм.6						
	5 Пресс-фитинг Ру=1,25 МПа, Т=95°С	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло	шт.	4		
	ФС 110х6,5-108х5,0 АМТ	изм.6						
	6 Стеновой уплотнитель, Ру=1,25 МПа, Т=95°С, 145	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло	шт.	1		
		изм.6						
	7 Концевой предохранитель, DHEC 2600	ТУ 2248-021-40270293-2005		Группа Полимертепло	шт.	4		
		изм.6						
	8 Опора неподвижная хомутовая, 108х4,0-Т12.11	4.903-10 в.4			шт.	2	6,90	
	9 Опора скользящая, Ду=100мм, Т13.08	4.903-10, в.5			шт.	2	1,46	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Кожевникова			
Проверил		Суровикин			
Н.контр.		Кокотеев			
ГИП		Радостева			

07-05-12-ТС.С

Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ЦТП по ул. Просторная, 73 до нового корпуса дома престарелых; от ЦТП по ул. Просторная, 73 до старого корпуса дома престарелых

Тепловые сети

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "Компания Ярстрой"